

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N° QP0710 - 2025

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CIM 117G - MENSOLA PER MISURATORE mm 110 CON PRESA DI PRESS. E VALVOLA A SFERA - NORMA UNI 7129 - SERIE T12G

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto:

117G3/4X1.1/4 - 117G1X1.1/4 - QP07102155

3. Destinazione d'uso od usi del prodotto da costruzione:

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici.

4. Fabbricante:

Cimberio S.p.A.
Via Torchio, 57
29017 San Maurizio d'Opaglio (NO)
ITALY

5. Se applicabile, nome ed indirizzo del mandatario autorizzato:

Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

-

8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristica:	Prestazione:	Standard:
Tolleranze dimensionali	Pass	EN331
Classe di temperatura	-20÷60°C	EN331
Classe di pressione	MOP 5	EN331
Tasso di perdita	Pass	EN331
Portata	Pass	EN331
Coppia di manovra	Pass	EN331
Resistenza a flessione e torsione	Pass	EN331
Durabilità	Pass	EN331
Tenuta angolare	Pass	EN331
Resistenza fermi	Pass	EN331

9. Le prestazioni dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8

10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

San Maurizio d'Opaglio, 07 aprile 2025

Cimberio S.p.A



IMR 562637



FM 01 820



EMS 551553



OHS 551552



ENMS 577357



n. 727